

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchsksk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам, Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помещение № 102, E-mail: ogpn00@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 18/1/1-39**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Шарыповского района» (далее МБУ «СШ ШР» )**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Д.А. Майорова от 09.04.2019 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 16 часов «29» апреля 2019 года, с 10 часов 00 мин. до 14 часов 00мин. «07» мая 2019 года , с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «14» мая 2019 года и с 09 часов 15 мин. до 11 часов 15мин. «20» мая 2019 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Неустроевой Анастасией Александровной, помещений МБУ «СШ ШР», по адресам: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1 помещение,1; с.Парная, ул. Советская, д.1Б; с.Березовское, ул.Советская, дом 59 пом. 1 совместно с директором МБУ «СШ ШР» Волковым Андреем Ивановичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предпи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
18/1/1	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лест-	Пункт 13.3 проверочного листа нарушение п.24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее	до 01.12.2019 года

	ницы.	время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	
18/1/2	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 пожарный кран в спортивном зале не укомплектован рукавом стволом.	<p>Пункт 62 проверочного листа нарушение пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из <b>негорючих материалов</b>, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>	до 01.12.2019 года
18/1/3	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 в пожарных шкафах рукав не присоединен к крану и стволу (спортивный зал, холл первого этажа, лесничная клетка)	<p>Пункт 62.1 проверочного листа нарушение пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из <b>негорючих материалов</b>, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к не-</p>	до 01.12.2019 года

		сущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	
18/1/4	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год.	<p>Пункт 62.3 проверочного листа нарушение пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>	До 01.12.2019 года
18/1/5	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 в тамбуре эвакуационного выхода холла первого этажа допускается хранение хозяйственного инвентаря, бочек с красками.	<p>проверочный лист 88.1 нарушение Подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	До 01.12.2019 года
18/1/6	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 на путях эвакуации первого этажа установлены тренажерные сна-	<p>проверочный лист 91 нарушение Подпункт «в» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>в) устраивать в тамбурах выходов (за исключе-</p>	До 01.12.2019 года

	ряды препятствующие свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара.	ием квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;	
18/1/7	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 в помещении преподавательской на втором этаже допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции.	<p>проверочный лист 100 нарушение подpunkt «а» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>42. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</li> </ul>	До 01.12.2019 года
18/1/8	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.	<p>проверочный лист 110.1 нарушение пункта 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p>	До 01.03.2021 года
18/1/9	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1, на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<p>проверочный лист 19 нарушение п.61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств</p>	До 01.03.2021 года

		<p>обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
18/1/10	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1, автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии требует замены 2 аккумуляторные батареи.	<p>проверочный лист 20.2 нарушение п.61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	До 01.12.2019 года
18/1/11	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1, не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.	<p>проверочный лист 25.2 нарушение п.63 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации</p>	До 01.12.2019 года

		принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.	
18/1/12	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1, не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	проверочный лист 28 нарушение п.20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	До 01.12.2019года
18/1/13	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	проверочный лист 34 нарушение п.12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	До 01.12.2019года
18/1/14	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района» не организовано прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу.	проверочный лист 47 нарушение Пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	До 01.12.2019года

18/1/15	<p>В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района» не организовано прохождение лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума.</p>	<p>проверочный лист 49 нарушение Пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»<sup>ii</sup>:</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только послепрохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	До 01.12.2019года
18/1/16	<p>В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района» не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.</p>	<p>проверочный лист 50 нарушение Пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»<sup>iii</sup>:</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	До 01.12.2019года
18/1/17	<p>В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу:</p>	<p>проверочный лист 64 нарушение п.70 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012</p>	До 01.12.2019года

	с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования.	№390: Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	
18/1/18	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	проверочный лист 70 нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	До 01.12.2019года
18/1/19	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не обеспечено отсутствие на путях эвакуации порогов (спортивный зал).	проверочный лист 84.1 нарушение Подпункт «а» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	До 01.03.2021 года
18/1/20	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не исключено размещение подсобных помещений в поэтажных коридорах	проверочный лист 86 нарушение Подпункт «к» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	До 01.12.2019года

18/1/21	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	проверочный лист 95 нарушение пункта 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	До 01.12.2019года
18/1/22	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Холмогорское, м/н Энергетик, 1, помещение 1 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	проверочный лист 102.2 нарушение подпункта «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	До 01.03.2021года
18/1/23	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б световые указатели «выход» не горят.	проверочный лист 18 нарушение пункта 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	До 01.12.2019года
18/1/24	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б не обеспечено хранение на объекте защиты	проверочный лист 19 нарушение пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противо-	До 01.03.2021года

	исполнительной документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	пожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
18/1/25	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б установлены два неисправных огнетушителя.	проверочный лист 69 нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	До 01.12.2019года
18/1/26	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования.	проверочный лист 64 нарушение п.70 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: 70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	До 01.12.2019года
18/1/27	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б отсутствуют паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты	проверочный лист 65 нарушение п.475 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.	До 01.12.2019года
18/1/28	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу:	проверочный лист 66 нарушение п.475 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от	До 01.12.2019года

	с.Парная, ул.Советская, 1Б не опломбировано запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой.	25.04.2012 №390: Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.	
18/1/29	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	проверочный лист 70 нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	До 01.12.2019года
18/1/30	Не обеспечена очистка прилегающей к зданию МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Парная, ул.Советская, 1Б территории от сухой растительности.	проверочный лист 118 нарушение п.77 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390: Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.	До 01.12.2019года
18/1/31	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	проверочный лист 1.9 нарушение ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходи-	До 01.03.2021года

		<p>мое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>	
18/1/32	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара.	<p>проверочный лист 1.11 нарушение ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>	До 01.03.2021года
18/1/33	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 над дверями	<p>проверочный лист 18 нарушение п.43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасно-</p>	До 01.03.2021года

	эвакуационных выходов отсутствуют световые указатели «ВЫХОД».	сти, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	
18/1/34	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 деревянные конструкции кровли не подвергались огнезащитной обработке.	<p>Проверочный лист п.1.5 нарушение пункта 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, обли-</p>	До 01.03.2021 года

		<p>цовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;</p> <p>6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;</p>	
18/1/35	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 отсутствуют плафоны на приборах освещения предусмотренные конструкцией светильника	<p>проверочный лист 102.2 нарушение под пункта «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>42. Запрещается:</p> <p>б) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	До 01.03.2021года
18/1/36	МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	<p>проверочный лист 54 нарушение 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и474 настоящих Правил и приложением N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	До 01.12.2019года
18/1/37	Не обеспечена очистка прилегающей к зданию МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 территории от сухой растительности.	<p>проверочный лист 118 нарушение пункта 77 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p> <p>Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.</p> <p>Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с по-</p>	До 01.12.2019года

		мощью открытого огня.	
18/1/38	Помещения МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское , ул.Советская, дом 59 помещение 1 допущены нарушения в конструктивном и объемно-планировочном решении, здания, а именно помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной стенной.	<p>Пункт 1.5 и 35 проверочного листа нарушение ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	До 01.03.2021года
18/1/39	В МБУ «Спортивная школа Шарыповского района», по адресу: с.Березовское, ул. Советская, дом 59 помещение 1 не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	<p>проверочный лист 34 нарушение п.12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390:</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.</p>	До 01.12.2019года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шарыпово,

Шарыповского и Ужурского районов

по пожарному надзору Неустроева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 05 2019 г.


  
(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«20» mai 2019 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России Красноярскому краю 8(391) 227-09-19