



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №15/085-Э/2**

« 02 » августа 2019 года  
(дата составления предписания)

Законному представителю,  
директору Муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа  
Шарыповского района»  
Волкову Андрею Ивановичу  

---

(полное наименование юридического лица)

662327, Россия, Красноярский край,  
Шарыповский район, с. Холмогорское, мкр.  
Энергетик, 1  

---

(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с 29 июля по 02 августа 2019г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я от 28.06.2019г. № 2942-р/кр проведены мероприятия по Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» (ИНН 2459013022, КПП 245901001, ОГРН 1042401732559, юридический адрес: 662327, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1) в целях исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г. № 44 «О проведении проверок соблюдения субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-П9-274.

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» от 02.08.2019г. №15/085/2942/2019, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

## ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя и имеющий IV группу по электробезопасности напряжением до 1000В.	п. 1.2.3, п. 1.2.7 ПТЭЭП	01.08.2020
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя и имеющий IV группу по электробезопасности напряжением до 1000В.	п. 1.2.3, п. 1.2.7 ПТЭЭП	01.08.2020
3.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок до 1000В. Договор на эксплуатацию со специализированной организацией не заключен.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	01.08.2020
4.	Не назначен распоряжением руководителя Потребителя работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.08.2020
5.	Не ведется журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.08.2020
6.	Нет распоряжения руководителя организации о предоставлении права единоличного осмотра административно-техническому персоналу организации.	п. 3.4 ПОТЭЭ	01.08.2020
7.	Организационно-распорядительным документом не оформлено предоставление прав работникам: - производителя работ (наблюдающего), а так же права единоличного осмотра.	п.5.12 ПОТЭЭ	01.08.2020
8.	Нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.8.1 ПОТЭЭ	01.03.2020
9.	Электрощитовое помещение школы не укомплектовано средствами защиты в полном объеме в соответствии с нормами комплектования	п.1.2.3, Приложение № 8 ИПиСЗ	01.08.2020
10.	В электрощитовом помещении нет перечня электрозащитных средств.	п.1.2.3 ИПиСЗ	01.08.2020
11.	Нет журнала учета и содержания средств защиты.	п.1.4.2 ИПиСЗ	01.08.2020
12.	Не назначен распоряжением руководителя организации ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	п. 1.4.3 ИПиСЗ	01.08.2020
13.	Нет однолинейных схем электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.08.2020



	работы оборудования, утвержденных 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.		
14.	Нет на рабочем месте оперативного персонала документации: - оперативная схема или схема-макет; - оперативный журнал; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчётчиков; - журнал учёта электрооборудования; - кабельный журнал; - списки работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - списки работников, которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего; - производственная инструкция по переключениям в электроустановках; - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования; - местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	п.1.8.9 ПТЭЭП	01.08.2020
15.	Не проведены испытания электропроводки, электрооборудования зданий, помещений	п.1.8.1, Приложение №3 ПТЭЭП	01.08.2020
16.	Для определения технического состояния заземляющего устройства не проводятся визуальные осмотры видимой части, выборочное вскрытие грунта	п. 2.7.8. ПТЭЭП	01.08.2020
17.	Нет графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства	п.2.7.9. ПТЭЭП	01.08.2020
18.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	п.2.7.15. ПТЭЭП	01.08.2020
19.	Не проводятся испытания заземляющих устройств	п. 2.7.13 ПТЭЭП	01.08.2020
<b>здание спортивной школы с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1</b>			
20.	Светильники рабочего освещения установлены без рассеивателей, экранирующих и защитных решеток в помещении электрощитовой	п. 2.12.7 ПТЭЭП	01.08.2020
21.	Имеются посторонние предметы в электрощитовом помещении, требуется демонтаж устаревшего электрооборудования. Загрязнено электрооборудование вводно-распределительных шкафов в помещении электрощитовой	п.2.2.17 ПТЭЭП	01.08.2020
22.	Не распространены требования защиты при косвенном прикосновении на металлоконструкции (не заземлены отдельным заземляющим проводником): - корпусов металлических щитов освещения 1 и 2 этажа, - металлических труб электропроводки в помещении электрощитовой, помещении тренажерного зала 2	п.1.7.76 ПУЭ (7-е изд.)	01.08.2020

	этажа		
23.	Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники в месте разделения их расположены одним болтовым соединением в вводно-распределительном шкафу помещения электрощитовой	п. 1.7.135 ПУЭ	01.08.2020
24.	не предусмотрены меры по защите конструкции розетки в спортивном зале от механических повреждений вследствие попадания прямых ударов мячей	п. 1.1.19. 1.1.20 ПУЭ	01.08.2020
<b>плоскостное сооружение (каток) с. Родники, ул. Октябрьская, 19</b>			
25.	Не распространены требования защиты при косвенном прикосновении на металлоконструкции (не заземлены отдельным заземляющим проводником): - металлоконструкции сооружения котка.	п.1.7.76 ПУЭ (7-е изд.)	01.08.2020
26.	Открыто проложенные провода, кабели не защищены от механических повреждений: - отходящие кабеля 0,4кВ в водно-распределительном шкафу	п. 2. 1. 47 ПУЭ (6-е изд.)	01.08.2020

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).
2. ПУЭ - Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г, №204).
3. ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г., зарегистрированные в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593).
4. ИПП и СЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261).

*Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.*

*Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.*


### Предписание выдал:

Государственный инспектор

Западного территориального отдела

Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.

Ф.И.О

### С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 5 листах получил:

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» **Волков Андрей Иванович**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 02 ” августа 20 19 г.

(подпись)



**Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:**

---

-----  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №15/085-Э/3**

« 02 » августа 2019 года  
(дата составления предписания)

Законному представителю,  
директору Муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа  
Шарыповского района»  
Волкову Андрею Ивановичу  

---

(полное наименование юридического лица)

662327, Россия, Красноярский край,  
Шарыповский район, с. Холмогорское, мкр.  
Энергетик, 1  

---

(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаною Владимировной, в период с 29 июля по 02 августа 2019г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я от 28.06.2019г. № 2942-р/кр проведены мероприятия по Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» (ИНН 2459013022, КПП 245901001, ОГРН 1042401732559, юридический адрес: 662327, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1) в целях исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г. № 44 «О проведении проверок соблюдения субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-П9-274.

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» от 02.08.2019г. №15/085/2942/2019, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
<b>здание спортивного клуба с. Парная, ул. Советская, д. 1Б</b>			
1.	По территории спортивного клуба проходят воздушная линия уличного освещения до 1кВ с неизолированными проводами	п. 2.4.95 ПУЭ	01.08.2021
<b>здание спортивной школы с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1</b>			
2.	Рабочее наружное освещение не обеспечено освещенностью в соответствии с установленными требованиями (не исправны светильники над запасными выходами 1, 2 этажей на фасаде здания)	п. 2.12.2 ПТЭЭП	01.08.2021
3.	Предел огнестойкости двери в электрощитовое помещение не соответствует установленным требованиям нормативно-технической документации. Нет сертификата соответствия на предел огнестойкости.	п. 7.1.28. п.1.1.19. ПУЭ (7-е изд.)	01.08.2021

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).
2. ПУЭ - Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г, №204).

*Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.*


*Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.*

**Предписание выдал:**

Государственный инспектор

Западного территориального отдела  
Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.  
Ф.И.О

**С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 листах получил:**

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского района» **Волков Андрей Иванович**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 02 ” августа 20 19 г.

(подпись)



	автомате в вводно-распределительном шкафу		
<b>здание спортивной школы с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1</b>			
14.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности установленного образца на вводно-распределительных шкафах, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
15.	Нет бирок на вводных и отходящих кабелях вводно-распределительных шкафов	п.2.4.5 ПТЭЭП	01.03.2020
16.	На внутренней стороне дверей шкафов освещения отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
17.	Отсутствуют диспетчерские наименования на лицевой стороне вводно-распределительных шкафов, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
18.	Не выполнено цветовое обозначение шин в вводно-распределительных шкафах	п. 1.1 30 ПУЭ (7-е изд.)	01.03.2020
19.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет, не предохранены от коррозии в электрощитовом помещении	п. 2.7.7. ПТЭЭП	01.03.2020
20.	На рукоятках управления нет надписей, указывающих операцию, для которой они предназначены («Включать», «Отключать»): - на рубильнике в вводно-распределительном шкафу	п.2.2.14 ПТЭЭП	01.03.2020
21.	У предохранителях присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки в вводно-распределительных шкафах в электрощитовом помещении	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
22.	У места ввода заземляющего проводника в здание нет опознавательного знака	п. 1.7.118 ПУЭ	01.03.2020
23.	Неисправна конструкции розетки в тренажерном зале 2 этажа	п. 1.1.19. 1.1.20 ПУЭ	01.03.2020
<b>плоскостное сооружение (каток) с. Родники, ул. Октябрьская, 19</b>			
24.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности установленного образца на вводно-распределительных шкафах, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
25.	Нет бирок на вводных и отходящих кабелях вводно-распределительных шкафов	п.2.4.5 ПТЭЭП	01.03.2020
26.	На внутренней стороне дверей шкафов освещения отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
27.	Отсутствуют диспетчерские наименования на лицевой стороне вводно-распределительных шкафов, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).
2. ПУЭ - Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г, №204).
3. ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г., зарегистрированные в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593).
4. ИПП и СЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261).



Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

**Предписание выдал:**

Государственный инспектор

Западного территориального отдела  
Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



02.08.2019  
подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.  
Ф.И.О

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 4 листах получил:

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарьповского района» **Волков Андрей Иванович**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного его представителя, должностного лица индивидуального предпринимателя)



“ 02 ” августа 20 19 г.

(подпись)

**Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №15/085-Э/1**

« 02 » августа 2019 года  
(дата составления предписания)

Законному представителю,  
директору Муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа  
Шарьповского района»  
Волкову Андрею Ивановичу  

---

(полное наименование юридического лица)

662327, Россия, Красноярский край,  
Шарьповский район, с. Холмогорское, мкр.  
Энергетик, 1  

---

(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с 29 июля по 02 августа 2019г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я от 28.06.2019г. № 2942-р/кр проведены мероприятия по Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарьповского района» (ИНН 2459013022, КПП 245901001, ОГРН 1042401732559, юридический адрес: 662327, Россия, Красноярский край, Шарьповский район, с. Холмогорское, мкр. Энергетик, 1) в целях исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г. № 44 «О проведении проверок соблюдения субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-П9-274.

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарьповского района» от 02.08.2019г. №15/085/2942/2019, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:



**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Нет утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП	01.03.2020
2.	Нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.03.2020
3.	Нет у работников личной «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах»	п.1.7.14 ПТЭЭП	01.03.2020
4.	Нет распоряжения руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале).	п.3.13 ПОТЭЭ	01.03.2020
5.	Нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.8.1 ПОТЭЭ	01.03.2020
6.	Нет перечня технической документации, утвержденного руководителем, которая должна храниться у ответственного за электрохозяйство и на рабочих местах персонала.	п.1.8.9 ПТЭЭП	01.03.2020
<b>здание спортивного клуба с. Парная, ул. Советская, д. 1Б</b>			
7.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности установленного образца на вводно-распределительном шкафу, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
8.	Нет бирок на отходящих кабелях вводно-распределительного шкафа 0,4кВ	п.2.4.5 ПТЭЭП	01.03.2020
9.	На внутренней стороне дверей шкафов освещения отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
10.	Отсутствуют диспетчерские наименования на лицевой стороне вводно-распределительного шкафа, шкафов освещения	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2020
11.	Не выполнено цветовое обозначение шин в вводно-распределительном шкафу	п. 1.1 30 ПУЭ (7-е изд.)	01.03.2020
12.	Светильники рабочего освещения установлены без рассеивателей, экранирующих и защитных решеток в бытовом помещении, туалете	п. 2.12.7 ПТЭЭП	01.03.2020
13.	Повреждена изоляция проводов на вводном	п.1.2.2 ПТЭЭП	01.03.2020

Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:

-----

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами; выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.*