

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры – не требуется (ч. 5 ст. 73, п. 5 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.gov.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.gov.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №15/086-Э**

« 17 » августа 2021 года  
(дата составления предписания)

Законному представителю,  
директору Муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа  
Шарыповского муниципального округа»  
Волкову Андрею Ивановичу  

---

(полное наименование юридического лица)

662327, Красноярский край, Шарыповский  
район, Холмогорское село, Энергетик  
микрорайон, 1  

---

(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с « 16 » августа 2021 г. по 14 час. 00 мин. по « 17 » августа 2021 г. 10 час. 00 мин., в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я. от 29.07.2021 № Р-360-132, КНМ № 24210011000000405675 проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского муниципального округа», ИНН 2459013022, расположенное по адресу: 662327, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское село, Энергетик микрорайон, 1, в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в связи с истечением 01.08.2020 срока

исполнения предписания Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 02.08.2019 № 15/085-Э/2.

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского муниципального округа» от 17.08.2021 № 15/086/Р-360-132/2021, на основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 № 13

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя и имеющий IV группу по электробезопасности напряжением до 1000В.	п. 1.2.3, п. 1.2.7 ПТЭЭП	10.05.2022
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя и имеющий IV группу по электробезопасности напряжением до 1000В.	п. 1.2.3, п. 1.2.7 ПТЭЭП	10.05.2022
3.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок до 1000В. Договор на эксплуатацию со специализированной организацией не заключен.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	10.05.2022
4.	Не назначен распоряжением руководителя Потребителя работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП	10.05.2022
5.	Не ведется журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.1.4.4 ПТЭЭП	10.05.2022
6.	Нет распоряжения руководителя организации о предоставлении права единоличного осмотра административно-техническому персоналу организации.	п. 3.4 ПОТЭЭ	10.05.2022
7.	Организационно-распорядительным документом не оформлено предоставление прав работникам:	п.5.12 ПОТЭЭ	10.05.2022



	- производителя работ (наблюдающего), а так же права единоличного осмотра.		
8.	Не назначен распоряжением руководителя организации ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	п. 1.4.3 ИППиСЗ	10.05.2022
9.	Нет на рабочем месте оперативного персонала документации: - оперативный журнал; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учёта электрооборудования; - кабельный журнал; - списки работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - списки работников, которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего; - производственная инструкция по переключениям в электроустановках.	п.1.8.9 ПТЭЭП	10.05.2022
10.	Нет графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства	п.2.7.9. ПТЭЭП	10.05.2022

Нормативная документация:

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.2003, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.2003;

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903Н, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации № 61957 от 30.12.2020;

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**


**Предписание выдал:**

Государственный инспектор

Западного территориального отдела

Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.

Ф.И.О

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

С предписанием ознакомлен, копию предписания на 3 листах получил законный представитель юридического лица – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Шарыповского муниципального округа»

Волков А.И.

17 августа 2021г., 10 час. 00 мин

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: не направлялось.

Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи: нет.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)